



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691702510
место нахождения: Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7, помещение 3
место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7
номер телефона: +375 44 7560400, **адрес электронной почты:** office@teplo-sila.com

в лице директора Дуло Павла Мечиславовича

заявляет, что краны шаровые регулирующие TBV с поворотным электроприводом TSL на номинальное давление 2,0 МПа номинальным диаметром (DN) от 15 до 50 мм включительно (обозначение смотри приложение 1 лист 1)

изготовитель: ChaoFeng Technology (Ningbo) Co., Ltd,
место нахождения: No.517 Yanshanhe South Road, Daqi Street, Beilun District, Ningbo City, Китай (Standard Factory Building 1 # B-1 of Dagi Mold Entrepreneurship Park)

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9
серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011; технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Декларация о соответствии принята на основании:

1. Протоколов испытаний №№ 103-25-0064, 103-25-0065 от 15.12.2025, 102-25-0890, 102-25-0889 от 10.12.2025, выданных аккредитованной испытательной лабораторией «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (№ ВУ/112 1.0001);
2. Обоснование безопасности № ТЕРК.493712.001 ОБ «Краны шаровые регулирующие TBV с поворотным электроприводом TSL» от 10.08.2025.

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»,
ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN250. Общие технические условия», ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке», ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний», ГОСТ ИЕС 61000-6-4-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок».
Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» в упаковке изготовителя в закрытых помещениях. Не допускается хранение в одном помещении с коррозионно- активными веществами. Средний срок службы - 12 лет.
Уполномоченный представитель изготовителя ChaoFeng Technology (Ningbo) Co., Ltd (Китай) согласно договору № 156-3202/2025 от 12.08.2025.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.07.2031 включительно.


(подпись)

Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 020.02 01276

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.07.2026



Краны шаровые регулирующие TBV с поворотным электроприводом TSL на номинальное давление 2,0 МПа номинальным диаметром (DN) от 15 до 50 мм включительно

Обозначение крана шарового регулирующего с поворотным электроприводом:

X1- X2- X3- X4/ X5- X6- X7- X8, где

- X1 – обозначение крана шарового регулирующего;
- X2 – тип крана (двухходовой – ничего не указывается, трехходовой – указывается значение 3);
- X3 – номинальный диаметр, мм;
- X4 – условная пропускная способность, м³/ч;
- X5 – обозначение электропривода;
- X6 – крутящий момент электропривода, Нм;
- X7 – тип управления (1 – трехпозиционное управление; 1А – аналоговое управление)
- X8 – номинальное напряжение электропитания, В.



Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 020.02 01276