



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691702510

место нахождения: Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7, помещение 3

номер телефона: +375 44 7560400, **адрес электронной почты:** office@teplo-sila.com

в лице директора Дуло Павла Мечиславовича

заявляет, что клапаны трехходовые смесительные регулирующие редуccionные на номинальное давление до 2,5 МПа включительно номинальным диаметром (DN) от 15 до 200 мм включительно (обозначение клапанов смотри приложение 1 лист 1)

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»,

место нахождения: Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7, помещение 3

место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7

изготавливаются в соответствии с техническими условиями «Клапаны трехходовые смесительные регулирующие редуccionные» ТУ ВУ 691702510.003-2023

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 599 0

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011

Декларация о соответствии принята на основании:

1. Протоколов испытаний №101-26-1280 от 06.07.2026, №101-26-1281 от 06.07.2026, выданных аккредитованной испытательной лабораторией «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0001);

2. Обоснование безопасности № ТЕРК.493117.015 ОБ «Клапаны трехходовые смесительные регулирующие редуccionные» от 08.01.2024.

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»,

ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия»,

ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке».

Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» в упаковке изготовителя в закрытых помещениях. Не допускается хранение в одном помещении с коррозионно-активными веществами. Средний срок службы – 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.07.2031 включительно.



(подпись)

М.П.

Дуло Павел Мечиславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 020.02 01273

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.07.2026



Клапаны трехходовые смесительные регулирующие редукционные на номинальное давление до 2,5 МПа включительно номинальным диаметром (DN) от 15 до 200 мм включительно

Обозначение клапана трехходового смесительного регулирующего редукционного:

X1- X2- X3- X4- X5- X6, где

X1 – тип клапана трехходового смесительного регулирующего редукционного:

TRV-3 – с тарельчатым видом плунжера;

TRV-3-K – с цилиндрическим видом плунжера;


X2 – номинальный диаметр, мм;

X3 – условная пропускная способность, м³/ч;

X4 – тип электропривода (указывается при наличии электропривода);

X5 – номинальное давление (1,6 МПа – ничего не указывается, 2,5 МПа – указывается значение 25);

X6 – обозначение технических условий ТУ ВУ 691702510.003-2023 (допускается не указывать).



Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 020.02 01273