



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»

место нахождения Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7, помещение 3

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691702510

телефон: +375 44 7560400, **адрес электронной почты:** office@teplo-sila.com

в лице директора Дуло Павла Мечиславовича

заявляет, что клапаны проходные седельные регулирующие редуцирующие на номинальное давление 1,6 МПа номинальным диаметром (DN) от 65 до 200 мм включительно, на номинальное давление 2,5 МПа номинальным диаметром (DN) от 40 до 200 мм включительно, для оборудования 1 и 2 категорий, предназначенного для газов и паров и используемого для рабочих сред группы 2 (обозначение клапанов смотри приложение 1 лист 1)

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»

место нахождения: Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7, помещение 3

адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7

изготавливаются в соответствии с техническими условиями «Клапаны проходные седельные регулирующие редуцирующие» ТУ ВУ 691702510.002-2023

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 599 0

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013

Декларация о соответствии принята на основании:

1. Протоколов испытаний №101-26-1278 от 06.07.2026, № 101-26-1279 от 06.07.2026, выданных аккредитованной испытательной лабораторией «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0001).
2. Обоснование безопасности №ТЕРК.493115.015 ОБ «Клапаны проходные седельные регулирующие редуцирующие» от 08.01.2024.

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»,

ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия

ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке».

Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» в упаковке изготовителя в закрытых помещениях. Не допускается хранение в одном помещении с коррозионно- активными веществами. Средний срок службы – 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.07.2031 включительно



Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР032 003.02 20486

Дата регистрации декларации о соответствии 07.07.2026



Клапаны проходные седельные регулирующие редукционные на номинальное давление 1,6 МПа номинальным диаметром (DN) от 65 до 200 мм включительно, на номинальное давление 2,5 МПа номинальным диаметром (DN) от 40 до 200 мм включительно, для оборудования 1 и 2 категорий, предназначенного для газов и паров и используемого для рабочих сред группы 2

Обозначение клапана проходного седельного регулирующего редукционного:

X1- X2- X3- X4- X5- X6, где

X1 – тип клапана проходного седельного регулирующего редукционного:

TRV – клапан проходной седельный регулирующий, с температурой регулируемой среды до плюс 150 °С;

TRV-K – клапан проходной седельный регулирующий, с цилиндрическим затвором, с температурой регулируемой среды до плюс 150 °С;

TRV-T – клапан проходной седельный регулирующий, с температурой регулируемой среды до плюс 250 °С;

TRV-C – клапан проходной седельный регулирующий комбинированный с ограничителем расхода прямого действия, с температурой регулируемой среды до плюс 150 °С;

X2 – номинальный диаметр, мм;

X3 – условная пропускная способность, м³/ч;

X4 – тип электропривода (указывается при наличии электропривода);

X5 – номинальное давление (1,6 МПа – ничего не указывается, 2,5 МПа – указывается значение 25);

X6 – обозначение технических условий ТУ ВУ 691702510.002-2023 (допускается не указывать).


(подпись)



Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 20468
Дата регистрации декларации о соответствии 06.07.2026