ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод Теплосила»
место нахождения: Логойский тракт, дом 22А, помещение 167, 220090, город Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690397591,
номер телефона: +375173968916, **адрес электронной почты:** office@teplo-sila.com
в лице директора Любарца Андрея Владимировича
заявляет, что теплообменники пластинчатые разборные ET-X1-X2, где X1- условное обозначение теплообменной пластины (типоразмер, площадь теплообмена от 0,027 м^2 до 1,0 м^2), X2- порядковый номер технического предложения (расчета) по системе нумерации изготовителя (7 цифр), (категория оборудования 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013) технические характеристики согласно приложению 1 на 1 листе.
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Теплосила»
место нахождения: Логойский тракт, дом 22А, помещение 167, 220090, город Минск, Республика Беларусь
место осуществления деятельности: ул.Шаранговича, дом 55, 222310, Минская область, город Молодечно, Республика Беларусь
изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ BY 690397591.002-2021 «Теплообменники пластинчатые разборные»
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8419 50 000 0
серийный выпуск
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)
Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний № 02-24-ET-ДС от 25.03.2024 г., выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Завод Теплосила».
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация:
ГОСТ ISO 15547-1-2016 «Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Теплообменники пластинчатого типа. Часть 1. Пластинчатые и рамочные теплообменники»;
Условия хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» в упаковке изготовителя на складах поставщика (потребителя). Не допускается хранить теплообменники вблизи теплоизлучающих приборов и при воздействии прямых солнечных лучей, в одном помещении с веществами, разрушающими резину: горюче-смазочными материалами, кислотами, щелочами и т.д.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Средний срок службы -10 лет.
Сертификата соответствия на систему менеджмента качества № BY/112 05.01. 003.01 00708 от 20.06.2023, выданного аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № BY/112 003.01.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.03.2029 включительно.

М.П.

(подпись)

Любарец Андрей Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР032 003.02 12086
Дата регистрации декларации о соответствии 02.04.2024

Приложение 1 к Декларации о соответствии
Общества с ограниченной ответственностью
«Завод Теплосила»
Листов 1 лист 1

Технические характеристики теплообменников пластинчатых разборных ET (категория оборудования 1 согласно ТР ТС 032/2013)

Среды	Группы рабочих сред	Вместимость оборудования, $м^3$	Произведение значения расчетного давления и значения вместимости, МПа · $м^3$	Расчетное давление, МПа
Пары	2	свыше 0,001	свыше 0,005 до 0,02 включительно	свыше 0,05 до 2,5 включительно

Технические характеристики теплообменников пластинчатых разборных ET (категория оборудования 2 согласно ТР ТС 032/2013)

Среды	Группы рабочих сред	Вместимость оборудования, $м^3$	Произведение значения расчетного давления и значения вместимости, МПа · $м^3$	Расчетное давление, МПа
Пары	2	свыше 0,001	свыше 0,02 до 0,1 включительно	свыше 0,05 до 2,5 включительно
Жидкости	1	свыше 0,001	свыше 0,02	свыше 1 до 2,5 включительно

(подпись) М.П.

Любарец Андрей Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР032 003.02 12086
Дата регистрации декларации о соответствии 02.04.2024