ТЕСС–ИНЖИНИРИНГ

Карта заказа
Теплосчетчик СТУ-1 Модель 2



Ф.И.О. :

Название фирмы :

Телефон :

E-mail :

Комментарий :

Примечания:
1. *В комплекте поставки материал корпусов УПР одинаковый.*
2. *При отсутствии опции, обязательно ставить в соответствующей графе символ «Х».*
3. *В незаполненных «окнах» ставится ”Х”*

СТУ-1-2- [УПР 1] / [УПР 2] – [Канал 1] / [Канал 2] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] – [8] – [9] – [10] – [11] – [12]

1

Диаметр УПР, мм
T - ПП12 ***(ДУ15,20)*** *- Х - образный измерительный участок, давление до 1,6 МПа*
U - ПП14 ***(от ДУ15 - до ДУ50)*** *- U - образный измерительный участок, давление до 1,6 МПа*
W - ПП15 ***(от ДУ32 - и выше)*** *- прямолинейный прямопроходной измерительный участок давление 1,6 МПа, под заказ* [ ] *МПа*
000 - Электронный блок без УПР

2

000м - Длины соединительных кабелей от электронного блока до УПР

3

Вид соединения УПР:
O - фланцевое; *(Стандартно, + КМЧ в комплекте)*
Z - резьбовое; *(от ДУ15 до ДУ40мм)*
E - сварное *(от ПП15 ДУ32 и более)*

4

Материал корпуса УПР:
G - коррозионно-стойкая сталь; 12Х18Н10Т
F - углеродистая нелегированная сталь; Сталь20, 09Г2С

5

Проведение первичной поверки:
P - Метрологическая поверка **Q** - Калиброванный для технологических целей

6

Тип комплектуемых датчиков температуры ПТС:
M - 100М;
C - 100П;
N - Pt 100; *(Стандартно)*
S - 500П;
Z - Pt500;

7

A - с интерфейсами RS 232 и RS 485;
D - с интерфейсом RS 232;

8

I - с USB
V - с Ethernet
W - USB и Ethernet

9

Врезка пьезоэлектрических преобразователей ПЭП:
B - по диаметру ; *(Стандартно)*
L - по одной хорде, только для ПП-15; *(от ДУ80 и выше)*
J - по двум хордам, только для ПП-15; *(Предназначен для однотрубной схеме отопления, от ДУ80 и выше)*
H - по двум диаметрам, только для ПП-15 *(Предназначен для однотрубной схеме отопления, от ДУ80 и выше)*.

10

Питание:
I - Сеть ~ 220В; 50 Гц *(Встроенный блок питания)*
Y - Питание 220В с выходом 12В для аккумулятора — бесперебойная работа при отключении сети

11

B - степень защиты ПЭП IP66 *(Стандартно)*
C - степень защиты ПЭП IP68

12

Опция горячая замена датчика ПЭП *(Изготавливается спецзаказной УПР)*
G - ПЭП с УСД *(устройство для снятия датчиков без разгрузки трубопровода, от ДУ50 и выше)*
A - ПЭП с шаровыми кранами *(монтаж-демонтаж датчиков под давлением с помощью отсечных шаровых кранов от ДУ32 и выше)*